

**ОБЩИНА ПОПОВО**

7800 гр. Попово
ул. „Ал. Стамболийски“ №1
тел.: 0608/40021
факс: 0608/40024

MUNICIPALITY POPOVO

7800 Popovo, Bulgaria
str „Al. Stamboliyski“ №1
tel.: +359 60840021
fax: +359 60840024

e-mail: obstina@popovo.bg
web-site: <http://www.popovo.bg>

**Intertek****ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

ОБЩИНА ПОПОВО
п. код 7800 тел 0608/40235 факс 40024
Регистрационен индекс и дата
91-61-24/12.05.16

ОТНОСНО: Постъпило запитване за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване и енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП и във връзка с постъпило запитване до Община Попово - Възложител по обществената поръчка, даваме следните разяснения:

ПИТАНЕ № 5:

Въпрос № 1: В раздел VI ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ; в част „Пожарна безопасност“ като задължителна мярка е записано „Да се монтират врати с огнеустойчивост EI60 на входовете към приземните етажи, както и на помещенията във входните фойета, които да отделят обема на стълбището в различните секции“, което липсва като задължителна мярка в Техническия паспорт, изготвен при обследването на сградата. В такъв случай тази мярка подлежи ли на изпълнение?

Отговор № 1: Мярката за монтиране на врати с огнеустойчивост EI60 е записана в документацията поради факта, че се отделят помещения с различна степен на функционална опасност, съгласно Наредба Из-1971 г. от 29.10.2009г. за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Проектът попада в трета категория строежи, съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗУТ и за него задължителното се изисква положително становище от РСПБЗН преди да се одобри. Тук следва да се има предвид, че проектантът трябва да взема под внимание изискванията на Наредба Из-1971, дори и тези мерки да не са предвидени в техническия паспорт, при несъответствие с нормативната уредба, проектът ще бъде върнат за преработване.

Въпрос № 2: В раздел VI ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ; в част „Архитектура“, като задължителна мярка е записано „Предвиждане на мерки за достигане на достъпна среда съгласно Наредба № 4/ 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания Предвиждане на рампи в близост до входните стълби за достъп до асансьора“

Ние молим Възложителят да уточни какво следва да се разбира под направа на рампи в близост до входните стълби за достъп до асансьора, след като по габарити

асансьорите не са подготвени за инвалиди, а стълбищните площадки не са пригодени за товарни инвалидни платформи.

Отговор № 2: Под направа на „рампи в близост до входните стълби“ следва да се разбира осигуряване на достъпен подход до всеки вход на блока.

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО

