

**ОБЩИНА ПОПОВО**

7800 гр. Попово
ул. „Ал. Стамболийски“ №1
тел.: 0608/40021
факс: 0608/40024

MUNICIPALITY POPOVO

7800 Popovo, Bulgaria
str „Al. Stamboliyski“ №1
tel.: +359 60840021
fax: +359 60840024

e-mail: obstina@popovo.bg
web-site: <http://www.popovo.bg>

**Intertek****ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

ОТНОСНО: Постъпило запитване за обществена поръчка с предмет: *Санирание и обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Попово, ул. „Мара Тасева“ № 63, 65, 67 и ул. „Панайот Хитов“ № 23, 25, ПИ ид. № 57649.503.2455, кв. 503*

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП и във връзка с постъпило запитване до Община Попово - Възложител по обществената поръчка, даваме следните разяснения:

ПИТАНЕ № 1:

Въпрос № 1: Моля да се уточни каква е дограмата по т. 1.3., метална както е записана в КС или алуминиева, съгласно проекта. Ако е възможно да се публикува спецификация на дограмата?

Отговор № 1: Дограмата по т.1.3. в КС е метална с топлоизолация, както е посочено в КС. В проекта са описани спецификациите на дограмите.

Въпрос № 2: Как да се чете точка 2.10. – минерална вата с дебелина 80 мм или е EPS 80 мм?

Отговор № 2: Точка 2.10. да се чете както е изписано - минерална вата с дебелина 80мм.

Д-р Людмил Веселинов
Кмет на община Попово

